¿Que es un Extintor Portátil?

Es un Dispositivo portátil y operado manualmente, que contiene un agente extintor que se puede expeler a presión con objeto de suprimir o extinguir un incendio.

Dicho de otro modo es un dispositivo diseñado para sofocar incendios en su etapa inicial.



Clasificación de Incendios


- Se clasifican según la letra que indique la Clase material de incendio.
- Los extintores tienen la letra sobre la cual el extintor ha probado ser efectivo.



Clasificación de Incendios



Partes de un Extintor



Partes de un Extintor de CO2



Inspección de Extintores

Es una Verificación rápida de que el extintor está en su lugar designado, que no ha sido activador o forzado y que no hay daño físico obvio o condición que impida su operación.

Esta verificación se evidenciara en un formato el cual se les proporcionara antes de iniciar las inspecciones.



¿Qué Debemos Revisar?

1. Ubicación:
   1. Debe estar en un lugar visible
   2. Libre de obstaculo
   3. Señalizado





2. Que tenga su sello de Seguridad



¿Qué Debemos Revisar?




3. Manometro:
   1. Que la Aguja este en Verde
   2. No este deteriorado
   3. Recuerda Si es un extintor de CO2 no tendrá manómetro.



4. Estructura
   1. Que No exista deterioro, Exceso de oxido, golpes y otros Daños evidentes

¿Qué Debemos Revisar?



5. Manguera:
   1. Que no este obstruida
   2. No este deteriorada



6. Etiqueta
   1. Que se encuentre Legible y Y sin alteraciones

¿Qué Debemos Revisar?



7. Código de Extintor:
   1. No este deteriorado
   2. Sea legible




8. Tarjeta de Inspección
   1. Que se encuentre Legible y
   Y sin alteraciones
   2. No este deteriorada

¿Qué Debemos Revisar?



9. Mantenimiento Anual:
   1. No este deteriorado
   2. Que se encuentre Legible y sin alteraciones



8. Formato de Inspección
   Es donde colocaremos los datos recopilados

Etiqueta de Mantenimiento Anual



Etiqueta de Inspección Mensual

- Una vez revisado el Extintor y verificado que este funcional, se marcara la etiqueta mensual colocando las iniciales del personal que realizo la inspección.



Condición del Extintor

- Dentro del formato de inspección existe una casilla para colocar la condición de este extintor.
- En esta casilla se mantiene una leyenda de la condición del extintor detallada por códigos.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Examen

1. [illegible]
   - A. [illegible]
   - B. [illegible]
   - C. [illegible]
2. [illegible]
   - A. [illegible]
   - B. [illegible]
   - C. [illegible]
3. [illegible]
   - A. [illegible]
   - B. [illegible]
   - C. [illegible]
4. [illegible]
   - A. [illegible]
   - B. [illegible]
   - C. [illegible]

Examen

5. Que significan las letras o que se encuentran en las etiquetas del Extintor
   - A. El tamaño y químico que tiene
   - B. Donde fue fabricado y de que esta hecho
   - C. Las clases de fuego que pueden atacar

6. Los extintores con letras ABC están diseñados para apagar fuegos de.
   - A. Sólidos y líquidos inflamables
   - B. eléctricos energizados
   - C. A y B son correctas

7. Al inspeccionar los manómetros de los extintores, ¿ A Que debemos prestar atención?
   - A. La aguja indique la presión en rojo
   - B. No este dañado y la aguja marque en verde
   - C. Solo los de CO2 poseen manómetros

Examen

8. Si encontramos un extintor que este deteriorado y sin presión ¿Que debemos hacer?
   - A. Enviarlo a Recarga y Mantenimiento
   - B. Retirarlo del área y botarlo
   - C. Seguir usando si tiene buen peso

9. Una vez revisado el Extintor y verificado que este funcional, se marcara la etiqueta mensual colocando:
   - A. Iniciales del que realiza la inspección
   - B. La prueba hidrostática del mismo
   - C. Área donde esta ubicado el extintor

10. Son partes del extintor a revisar
   - A. Mangueras, boquillas
   - B. Anillo de Seguridad y manómetro
   - C. Todas son correctas


¡PIENSE!

